



POZIV br. 037/16
za otvoreni postupak nabavke

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Rudnik uglja A.D. Pljevlja	
Adresa: ul. Velimira Jakića br.6 84210 Pljevlja	Kontakt osobe: Milan Knežević +382 67 620 565 Slavko Krezović +387 67 209 496 Avdo Ajanović +382 67 575 285
Tel: + 382 52 321 735 fax: + 382 52 300 124	Internet stanica: www.rupv.me

II Mjesto i datum objavljivanja poziva :

Pljevlja, dana: 20.06.2016.godine

III Predmet nabavke: **ELEKTRO I VODOVODNI MATERIJAL**

Specifikacija materijala: Elektro i vodovodni materijal

I.	Specifikacija elektro i vodovodnog materijala za objekte separacije "Doganje"				
A	ELEKTRO MATERIJAL-NABAVKA				
I.	Opremanje n.n. izvoda u TS 6/0,4 kV „Separacija“				
r.b.	Naziv	jed. mjere	količina	jed. cijena	Cijena
1.1.	Slobodnostojeći ormar ili panel od dekapiranog lima sa sledećom opremom: - niskonaponski trolni kontakti prekidač 400 A, sa strujno podesivim elektronskim nadstrujnim okidačima. Prednji priključci bez MX i MN okidača. Fiksna izvedba. Prekidna moć kod 400 V- AC 70/50 Kv.....kom. 1 - Produženi priključci – proširivači za kompaktni prekidač sa dovodne i odvodne strane prekidača. - Dovod sa zbirnih sabirnica, posle transformatorskih prekidača i nulte sabirnice Izvesti kablovski, jednožilnim kablovima tipa PP 41 1x120 mm ² (6 m) preko odgovarajućih stopica, kroz projektovani kablovski regal. - NV2 rastavljač sa osiguračima, trolni 0,4 kV,400 A..... kom. 2 - Prelaz sa prekidača na rastavljače tipa NV2 izvesti šinski bakarnim sabirnicama presjeka 25x4 mm ² . ORMAR KOMPLET	kompl.	1		
II	Glavni dovod				
2.1.	Napojni vodovi PPOO-A 4x(1x240 mm ²), 1kV (od TS do NKRO)	m	400		
2.2.	Pocinkovana traka Fe-Zn 25x4 mm ²	m	490		
2.3.	PVC cijevi Ø 110 mm	m	10		
2.4.	Gal. štitnik (dužine 1m) za mehaničku zaštitu kabla	kom	530		
2.5.	PVC traka za upozorenje	m	482		
2.6.	Napojni vodovi PPOO-A 5x6 mm ² , 1kV (od NKRO do RT-V1 i RT-PO).	m	160		

2.7.	NKRO slobodnostojeći razvodni ormar sa sledećom opremom: - jednopolni prekidač niskog napona, i C60N/C10, Schneider electric.....kom 1 - trolpolni izborni prekidač INS 315 A, 1-0, 400 V, 50 Hz.....kom 1 - prekidač-rastavljač iSFT 250/140 Akom 1 - prekidač-rastavljač iSFT 125/ 20 Akom 2 - prekidač-rastavljač iSFT 100/63 A.....kom 1 - prekidač-rastavljač iSFT 100/40 A.....kom 1 - prekidač-rastavljač iSFT 100/32 A.....kom 1 - trolpolni prekidač niskog napona, iC60N/C20 A Schneider electric.....kom 2 - osigurač EZ 63/35 Akom 3 - kontaktor K 63 Akom 1 - osigurač EZ 63/25 Akom 3 - osigurač EZ 25/6 Akom 1 - katodni odvodnik prenapona V25B+C/3+NPE OBO Bettermankomplet 1 (ORMAR komplet)	kompl.	1		
III.	Javna rasvjeta pristupne saobraćajnice				
3.1.	Energetsko kablo sa izolacijom i plaštom od PVC mase tip: PPOO-A 4x25 mm ² , 1kV (od TS do krajnjeg stuba)	m	400		
3.2.	Pocinkovana traka Fe-Zn 25x4 mm ²	m	400		
3.3.	NDTS ormar sa automatikom priključenja rasviete saobraćajnice u TS 6/0,4 kV, opremljen sa: -instalacioni prekidač od 40 A, trolpolni...kom 1 - kontaktor, trolpolni C60N-6 A kom 1 - kontroler za automatsko uključivanje rasviete MS 200 SD ili adekvatan kom 1 - grebenasta sklopka GS-10-51-U kom 1 - komplet osigurač EZ 25 A kom 6 N. ormar izraditi u stepenu za štite IP-65. (Ormar komplet)	kompl	1		
UKUPNO A. Elektro materijal					
B.	VODOVODNI MATERIJAL-NABAVKA				
r.b.	Naziv	jed. mjere	količina		
1	Cijevi za vodu od polietilena visoke gustoće SDR17 -PN10 Ø110 mm	m	600		
2	Cijevi za vodu od polietilena visoke gustoće SDR17 -PN10 Ø90 mm	m	300		
3	Spojnice cijevi sa naglancima sa navojem (PP SPOJKA Ø 90 UNIDELTA ZA OKITEN Unidelta) SDR17 -PN10 Ø110	kom	15		
4	Spojnice cijevisa naglancima sa navojem (PP SPOJKA Ø 90 UNIDELTA ZA OKITEN) SDR17 - PN10 Ø90	kom	8		
5	Nadzemni hidrant, dvodjelni DIN-u 3222 NO80 NP10 H=1750mm (dubina iskopa 80 cm), Prirubnica za ugradnju DIN2501. Isporuciti i ključ za otvaranje i zatvaranje. Potrebno da je obezbjeđen od smrzavanja	kom	8		
6	Ormar OH-P sa opremom za nadzemni hidrant Crijeva trevira ø 52 L=15 m (2 kom) Mlaznica ø 52 (2 kom) Ključ za nadzemni hidrant Ključ ABC Ključ C	kompl	8		
7	Reducir PE 80 (110 / 90 mm) PN10	kom	2		

8	Vijenac od PE 80 za spajanje cijevi za vodu sa čeličnim prirubnicama PE 100, za 6, 8 i 10 bar -- VIJENAC PE 80 (Ø110mm / 10 bar)	kom	20		
9	Vijenac od PE 80 za spajanje cijevi za vodu PE 100, za 6, 8 i 10 bar -VIJENAC PE 80 (Ø90mm / 10 bar)	kom	20		
10	Čelična prirubnica Ø110 mm / 10 bar Standard DIN 2653 Materijal Č 0361	kom	20		
11	Čelična prirubnica Ø90 mm / 10 bar Standard DIN 2653 Materijal Č 0361	kom	20		
12	T reducir DN 110/90/110 (Compresioni fitting aquapres)	kom	8		
13	T komad Račva DN100/80/100 PN10	kom	8		
14	L uk ¼ sa prirubnicama i stopalom DN80 (nosač hidranta)	kom	8		
15	Vijak M16 x120 Fe Zn DIN 6914/10.9 (DIN931)	kom	240		
16	Navrtka M16 Zn DIN 934/8	kom	240		
17	Podloška M16 Zn DIN 127	kom	240		
18	Zaptivač za cijevi Ø DN100	kom	16		
19	Zaptivač za cijevi Ø DN100	kom	16		
UKUPNO B. Vodovodni materijal					
UKUPNO A+B.					
PDV 19%.					
UKUPNO SA PDV					

Predmet javne nabavke, nabavlja se kao:

cjelina po partijama

IV Procijenjena vrijednost nabavke: (bez PDV-a): 26.000,00 €

V Uslovi ponude:

- Garancija: min .5 godina
- Paritet isporuke : DDP Pljevlja
- Rok isporuke: do 15 dana
- Način plaćanja : Odloženo-min. 60 dana
- Kazneni uslovi : 1% za svaku punu sedmicu u kašnjenju isporuke, do maximuma 10% vrijednosti Ugovora
- Ostalo : Izabrani (najpovoljniji) ponuđač , prilikom isporuke robe, dužan je da dostavi potvrdu o porijeklu robe i ateste isporučenog materijala i robe.

VI Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku nabavki

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
- 2) u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za nadmetanje, odnosno dostavljanja poziva za nadmetanje nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz tačke VI podtačka 1 do 2 ovog obrasca, podnose se u formi predviđenoj čl. 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama, i to:

- 1) dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju;
- 2) potvrda, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije - dokazi o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa javnim pozivom za nabavke.

VII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

1. Cijena 85 bodova
2. Način plaćanja 10 bodova
3. Rok isporuke 5 bodova

VIII Jezik ponude: Crnogorski

IX Rok i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se dostavljaju radnim danima od 08 do 16 sati, zaključno sa 05.07.2016. godine do 12 sati, neposrednom predajom na arhivi Naručioca, odnosno preporučenom pošiljkom na adresu: Rudnik uglja A.D. Pljevlja Velimira Jakića br.6 84210 Pljevlja.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u javnom pozivu.

X Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano 05.07.2016. godine u 14 sati, adresa Rudnik uglja A.D. Pljevlja Velimira Jakića br.6 84210 Pljevlja.

XII Dodatne informacije

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem i naznakom "Ne otvaraj"

XIII Obavještenje za ponuđače:

- Društvo je ovlašćeno da u bilo kojem momentu (prije otvaranja ponuda, vrednovanja istih, ili u fazi odlučivanja), a sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude odustane od objavljene nabavke, bez davanja posebnog obrazloženja
- Društvo je, u slučaju kada postoji jedan ponuđač, ovlašćeno u bilo kojem momentu da odustane od postupka nabavke i/ili pristupiti pregovaračkom postupku u cilju smanjenja ponuđene cijene i u slučaju nepostizanja dogovora da odustane od predmetnog postupka nabavke;
- Da u prethodnim slučajevima bilo koji od ponuđača nema pravo da od Društva zahtjeva naknadu štete (stvarne štete, ili izgubljene dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude.
- Da se objavljivanjem obavještenja o nabavci ne može smatrati da Društvo ovim upućuje ponudu neodređenom broju lica, već isključivo da Društvo upućuje poziv za dostavljanje ponuda pod objavljenim uslovima, a dostavljene ponude nije dužno prihvatiti, nezavisno od činjenice da li su iste dostavljene u skladu sa objavljenim uslovima.

IZVRŠNI DIREKTOR

Slavoljub Popadić