

## RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

Broj: 02/1-1543/1

Pljevlja, 23.02.2021. godine

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, u daljem tekstu: Zakon o javnim nabavkama), postupajući po Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki broj UP. 0902-22/2021 od 05.02.2021.godine, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Rudnika uglja AD Pljevlja, objavljuje:

### IZMJENE I DOPUNE BROJ 4.

#### TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

broj 053/20.2-02/1-10029/2 od 27.11.2020. godine, IZMJENA I DOPUNA BROJ 1

TENDERSKE DOKUMENTACIJE broj 02/1-10322/2 od 04.12.2020. godine, IZMJENA I DOPUNA BROJ 2 NA TENDERSKU DOKUMENTACIJU broj 02/1-10988/1 od 21.12.2020. godine i IZMJENA I DOPUNA BROJ 3 NA TENDERSKU DOKUMENTACIJU broj 02/1-11354/1 od 31.12.2020. godine za otvoreni postupak javne nabavke izmiještanje dijela dalekovoda 35 KV „Potrlica – Tvrdaš“ između stubnih mjesta broj 9. i 16. za DTO sistem

1) Na strani 9 od 18 Tenderske dokumentacije, 2. Tehnička specifikacija predmeta nabavke, u tački 1. Građevinski radovi, stavka 4. mijenja se i glasi:

4.	Nabavka i spoljašnji transport čelično - rešetkaste pocinčane konstrukcije stubova	Nabavka i spoljašnji transport čelično-rešetkaste pocinčane konstrukcije stubova tipa „Jela“, te transport do gradilišta. U jediničnu cijenu ulazi i probna montaža stuba, a plaća se po kg stubne konstrukcije. Stubovi treba da posjeduju ateste (atesti se dostavljaju u ponudi), za naponski nivo 35 KV, shodno „Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 KV do 400 KV“, (Sl. list SFRJ, br. 65/88 i Sl. list SRJ, br. 18/92)“ ili standarda IEC 60826, kao i da zadovoljavaju uslove iz projektne dokumentacije.	kg.	19.942,00
----	--	---	-----	-----------

*Ovom izmjenom i dopunom, prestaje da važi tačka 3. IZMJENA I DOPUNA BROJ 3 NA TENDERSKU DOKUMENTACIJU broj 02/1-11354/1 od 31.12.2020. godine, Tehnička specifikacija predmeta nabavke, 1. Građevinski radovi, u koloni Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija za stavku 4.*

2) Na strani 10 od 18 Tenderske dokumentacije, 2. Tehnička specifikacija predmeta nabavke, u tačka 1. Građevinski radovi, stavka 10 mijenja se i glasi:

10.	Nabavka, transport, sastavljanje i montaža izolatorskih lanaca sastavljenih od staklenih kapastih izolatora za naponski nivo 35 KV i ovjesnom opremom, koji zadovoljavaju standard IEC 60305, uslove iz projektne dokumentacije i sledeće osnovne karakteristike:	Prečnik diska	255		
		Visina diska	146		
		Podnosivi napon pri 50 Hz na kiši	70 KV		
		Udarni napon sa 50% preskoka	130 KV		
		Probajni napon	100 KV		
		Elektromehaničko prelomno opterećenje	10000 daN		
		Mehaničko prelomno opterećenje	10000 daN		
		Tučak T-16 i gnijezdo G-16 prema JUS N,FI.560 i JUS N.FI.566			
		Težina izolatora	4,0 daN		
		Dimenzija izolatora	146/255 mm		
		Dužina strujne staze izolatora	320 mm		
		Elektromehaničko prelomno opterećenje	100 KN		
		Komplet tipa:			
		- JNP		kom	8
		- DNP		kom	1
		- JZP		kom	10
		- DZP		kom	6

*Ovom izmjenom i dopunom, prestaje da važi tačka 4. IZMJENA I DOPUNA BROJ 3 NA TENDERSKU DOKUMENTACIJU broj 02/1-11354/1 od 31.12.2020. godine.*

- 3) U IZMJENAMA I DOPUNAMA BROJ 3 NA TENDERSKU DOKUMENTACIJU broj 02/1-11354/1 od 31.12.2020. godine, tačka 5 **briše se.**
- 4) Na strani 11 od 18 Tenderske dokumentacije riječi „Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Kako je specifikacijom predmeta nabavke naveden tip proizvoda i naziv proizvođača sa navođenjem riječi „ili ekvivalentno“, u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent, dužan je ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti predmeta nabavke: Tehnički list proizvođača ponuđene robe.“ **brišu se.**

- 5) U IZMJENAMA I DOPUNAMA BROJ 2 NA TENDERSKU DOKUMENTACIJU broj 02/1-10988/1 od 21.12.2020. godine, tačka 3, riječi „Ukoliko ponuđač nudi ekvivalentna rješenja za robu iz tačke 4 i 10, potrebno je da navede robu koju nudi, te da u ponudi dostavi dokaz o ekvivalentnosti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. (Napomena: Ovom izmjenom prestaje da važi odgovor na pitanje broj 7. dat u pojašnjenju broj 2, akt broj 02/1-10728/1 objavljenog dana 14.12.2020. godine na Portalu javnih nabavki).“ **brišu se.**
- 6) Zainteresovani privredni subjekti mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 13:00 časova uz prethodnu pisanu najavu preko lica za davanje informacija Naručioca.
- 7) Na strani 7 od 18 Tenderske dokumentacije, u dijelu Poziva za nadmetanje, tačka XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda, mijenja se i glasi:

#### **XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda**

##### **Podnošenje ponuda u pisanoj formi:**

Ponude se mogu podnijeti:

- neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Velimira Jakića br. 6, 84210 Pljevlja.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Velimira Jakića br. 6, 84210 Pljevlja, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 8:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom **15.03.2021. godine do 12:00 sati.**

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana **15.03.2021. godine u 13:00 sati**, u prostorijama Rudnika uglja AD Pljevlja, na adresi Velimira Jakića br. 6, 84210 Pljevlja.

*Ovom izmjenom i dopunom, prestaje da važi tačka 4. IZMJENA I DOPUNA BROJ 2 NA TENDERSKU DOKUMENTACIJU broj 02/1-10988/1 od 21.12.2020. godine.*

**Ostale odredbe tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.**

**Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke**  
Avdo Ajanović, predsjednik  
s.r.