

**RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA**

**Broj: 02/1-11328/1**

**Pljevlja, 30.12.2019. godine**

Na osnovu člana 56 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 42/11, 57/14, 28/15, 42/17, u daljem tekstu: Zakon) zainteresovano lice uputilo je zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, a Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Rudnika uglja AD Pljevlja, na osnovu člana 59 stav 5 Zakona, objavljuje:

**POJAŠNENJE BROJ 1.  
TENDERSKE DOKUMENTACIJE  
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE broj 063/19.4-02/1-11057/4 od  
24.12.2019. godine za nabavku roba, Rezervni dijelovi za odvodnjavanje, po partijama**

**PITANJE BR. 1**

Vezano za poziv broj 063/19.4-02/1-11057/4 od 24.12.2019. godine molimo da nam date odgovor na sledece:

Partija 4, ventili i zaptivaci za sistem odvodnjavanja koji je medij i temperatura za dihtunge?

**ODGOVOR BR. 1:**

Medij koji se transportuje je blago zamuljana voda. Temperatura vode se kreće od 5-25 °C.

**Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda**

**Slavko Rondović, član  
s.r.**