

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

Broj: 02/1-102/1

Pljevlja, 13.01.2020. godine

Na osnovu člana 56 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 42/11, 57/14, 28/15, 42/17, u daljem tekstu: Zakon) zainteresovano lice uputilo je zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, a Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Rudnika uglja AD Pljevlja, na osnovu člana 59 stav 5 Zakona, objavljuje:

**POJAŠNENJE BROJ 2.
TENDERSKE DOKUMENTACIJE
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE broj 063/19.4-02/1-11057/4 od
24.12.2019. godine za nabavku roba, Rezervni dijelovi za odvodnjavanje, po partijama**

PITANJE BR. 1

1. Ventili zasuni-No 300/NP25 bari kom 6:
 - Koja je ugradbena dužina ventila?
 - Zaptivanje, da li je Metal Metal ili sa gumenim klinom?
 - Prirubnice na ventilu, da li je bušenje 25 bari ili po standard?
2. Nepovratni ventil No 300/NP25 bari,
 - Da li je sa klinom I tegom, ili sa loptom, koja je ugradbena dužina i bušenje na prirubnicama da li je za 25 bari?
3. Nepovratni ventil No 300/NP16 bari
(isto pitanje)

ODGOVOR BR. 1:

Pod oznakama No 300/NP25 bari, No 300/NP25 bari, No 300/NP16 bari – ravna prirubnica definisan je broj otvora za vijke (izvođenje sa tegom), prečnik otvora i podeoni krug. Što se tiče ugradbenih dimenzija, svi elementi se prilagođavaju prilikom ugradnje na cjevovod.

Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

**Slavko Rondović, član
s.r.**