

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

Broj: 02/1-224/1

Pljevlja, 16.01.2020. godine

Na osnovu člana 56 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 42/11, 57/14, 28/15, 42/17, u daljem tekstu: Zakon) zainteresovano lice uputilo je zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, a Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Rudnika uglja AD Pljevlja, na osnovu člana 59 stav 5 Zakona, objavljuje:

**POJAŠNENJE BROJ 3.
TENDERSKE DOKUMENTACIJE
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE broj 063/19.4-02/1-11057/4 od
24.12.2019. godine za nabavku roba, Rezervni dijelovi za odvodnjavanje, po partijama**

ZAHTJEV BR. 1

U Vašem pojašnjenju broj 02/1-102/1-od 13.01.2020god. i dalje smo u dilemi koju robu treba da Vam nudimo.

Prvo. Ventil No-300/NP-25 bari da li prirubnice na ventilima treba da budu razbušene prema standardu za 25 bari ili prema standardu za NP-16bari ili NP-10bari?

ODGOVOR:

Prirubnice na ventilima treba da budu razbušene prema standardu za 25 bari.

Isto se odnosi i za ventile NP-16bari.

ODGOVOR:

Prirubnice na ventilima treba da budu razbušene prema standardu za 16 bari.

Pored toga niste nam dali odgovor koje je zaptivno telo na ventilima (metal metal ili sa gumenim klinom)

ODGOVOR:

Pod navedenim oznakama u tehničkoj specifikaciji, podrazumjeva se da je zaptivno telo na ventilima metal metal.

I na kraju. Ugradbene dužine u Vašem odgovoru stoji da se prilagođavaju i prilikom montaže. Naše pitanje je da li je u pitanju novi cevovod ili rekonstrukcija postojećeg. Ako je novi cevovod dužine ventila nisu toliko bitne, ako je postojeći morate prilagoditi dužine ventila kao što su Vam već na cevovodu.

ODGOVOR:

Svi elementi se prilagođavaju prilikom ugradnje na novi cjevovod.

Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

**Slavko Rondović, član
s.r.**